



Registre mensuel Rejets Chimiques du mois de Décembre 2022

Centre Nucléaire de production d'Electricité EDF
CNPE EDF - CNPE Civaux

Registre n°
EDF-CIV-2022-12-CHI-Men-00

SIGNATAIRES	NOM	DATE
Approbateur	[REDACTED]	12/01/2023 15:23
Responsable du site	[REDACTED]	12/01/2023 16:34

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



Suivi des versions

Date	Indice version	Motif
11/01/2023 11:01	0	Version initiale

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



Observation(s) globale(s) au registre

Aucune observation globale au registre ce mois-ci.

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

TABLE DES MATIERES

1.	Objet du registre	5
2.	Limites réglementaires.....	5
3.	Bilan des rejets chimiques liquides par origines.....	7
3.1	Bilan des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX.....	7
3.1.1	Bilan différé des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX.....	7
3.2	Bilan des rejets chimiques issus de la station de déminéralisation	8
3.3	Bilan des rejets chimiques issus du traitement biocide.....	8
3.3.1	Traitement par monochloramine des sites bord de rivière.....	8
3.3.2	Traitement par chloration massive des sites bord de rivière.....	8
3.3.3	Traitement par UV	9
3.4	Bilan des rejets chimiques issus du traitement par électro-Chloration des sites bord de mer	9
3.5	Bilan des rejets chimiques issus du traitement antitartre	9
3.6	Bilan des rejets de cuivre et de zinc	9
3.7	Bilan des rejets chimiques via SEO	9
4.	Bilan des rejets chimiques liquides réacteurs en déconstruction.....	12
4.1	Bilan différé des rejets chimiques réacteurs en déconstruction	12
5.	Bilan des rejets chimiques issus des stations d'épuration et comparaison aux limites	13
6.	Bilan des rejets chimiques par émissaires de rejet et comparaison aux valeurs limites	14

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

1. Objet du registre

Ce registre rassemble les données relatives aux rejets chimiques de EDF - CNPE Civaux pour le mois de Décembre 2022.

Par ailleurs, certaines données des mois précédents, non disponibles au moment de la finalisation du registre, sont présentées avec la mention du mois correspondant aux périodes de prélèvements.

Ces résultats sont transmis aux Autorités de contrôle conformément :

A l'article 4.4.2 de l'Arrêté du 7 février 2012 modifié par l'Arrêté du 26 juin 2013 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base (dit "Arrêté INB")

A l'article 5.1.1 de la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base (dite "Décision Environnement")

A l'article 5.1.1 de la décision n° 2017-DC-0588 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire du 06/04/2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance des réacteurs électronucléaires à eau sous pression (dite "Décision Modalités Parc")

2. Limites réglementaires

La surveillance des rejets chimiques de l'ensemble des installations du site doit satisfaire à l'ensemble des prescriptions des décisions de l'Autorité de Sûreté Nucléaire

Décision n°2009-DC-0138 de l'autorité de sûreté nucléaire du 02 juin 2009 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvements et de consommation d'eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n°158 et n°159 exploitées par Electricité de France (EDF-SA) sur la commune de Civaux (département de la Vienne)

Décision n°2009-DC-0139 de l'autorité de sûreté nucléaire du 02 juin 2009 fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n°158 et n°159 exploitées par Electricité de France (EDF-SA) sur la commune de Civaux (département de la Vienne).

Décision n°2017-DC-0588 de l'autorité de sûreté nucléaire du 06 avril 2017, rappel des prescriptions individuelles de Civaux (décision ASN n°2009-DC-0138 modifiée) qui cessent d'être applicables, ou qui

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



sont modifiées.

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

3. Bilan des rejets chimiques liquides par origines

3.1 Bilan des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX

12/2022	Bilan mensuel				Bilan Annuel
Substances	Valeur Max Flux 2H (kg)	Valeur Max Flux 24H (kg)	Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)
Acide borique	1,28E+01	1,49E+02	1,45E+00	4,96E+02	4,00E+03
Détergents	1,62E-02	1,89E-01	1,84E-03	6,28E-01	8,46E+00
Azote total	2,11E-01	5,59E-01	2,38E-02	3,58E+00	4,04E+01
Ethanolamine	1,16E-02	1,89E-02	1,37E-03	1,59E-01	1,55E+00
Hydrazine	1,16E-03	1,89E-03	1,37E-04	1,59E-02	1,34E-01
Phosphates	7,51E-01	1,38E+00	8,45E-02	4,60E+00	1,39E+02

Commentaires :

RAS

3.1.1 Bilan différé des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX

11/2022	Bilan mensuel				Bilan Annuel
Substances	Valeur Max Flux 2H (kg)	Valeur Max Flux 24H (kg)	Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)
Acide borique	1,88E-02	2,31E-02	2,18E-03	1,74E-01	8,97E-01
Détergents	5,52E-01	6,80E-01	6,42E-02	5,10E+00	3,79E+01
DCO	1,66E+00	3,67E+00	1,93E-01	2,95E+01	1,79E+02
Metaux totaux	1,76E-01	2,91E-01	2,05E-02	2,32E+00	1,72E+01
MES	5,52E-01	8,57E-01	6,42E-02	6,83E+00	1,06E+02

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Chlorures	3,31E+00	4,39E+00	3,85E-01	3,48E+01	1,35E+02
Sodium	4,47E+00	1,13E+01	5,20E-01	9,16E+01	2,79E+02

Commentaires :

RAS

3.2 Bilan des rejets chimiques issus de la station de déminéralisation

12/2022	Bilan mensuel				Bilan Annuel
Substances	Valeur Max Flux 2H (kg)	Valeur Max Flux 24H (kg)	Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)
Fer total	0,00E+00	1,00E-01	3,70E-03	7,05E-01	6,67E+00
Sodium	0,00E+00	2,60E+02	5,22E+00	2,86E+03	1,98E+04
Chlorures	0,00E+00	4,12E+02	8,10E+00	4,69E+03	3,12E+04
Ethanolamine	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	/	5,10E-01

Commentaires :

RAS

3.3 Bilan des rejets chimiques issus du traitement biocide

3.3.1 Traitement par monochloramine des sites bord de rivière

Non concerné

3.3.2 Traitement par chloration massive des sites bord de rivière

Non concerné

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

3.3.3 Traitement par UV

12/2022	Bilan mensuel				Bilan Annuel
Substances	Valeur Max Flux 2H (kg)	Valeur Max Flux 24H (kg)	Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)

Commentaires :

Traitement UV à l'arrêt.

3.4 Bilan des rejets chimiques issus du traitement par électro-Chloration des sites bord de mer

Non concerné

3.5 Bilan des rejets chimiques issus du traitement antitartre

Non concerné

3.6 Bilan des rejets de cuivre et de zinc

Non concerné

3.7 Bilan des rejets chimiques via SEO

12/2022		Bilan mensuel			Bilan Annuel
Emissaire	Substances	Valeur Max Flux 2H (kg)	Valeur Max Flux 24H (kg)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)
Emissaire secondaire	Sodium	3,89E-01	4,67E+00	1,96E+02	1,74E+03
Emissaire secondaire	Chlorures	2,59E+00	3,11E+01	1,06E+03	7,47E+03
Emissaire secondaire	Titane dissous	1,81E-05	2,17E-04	6,73E-03	7,01E-03

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Emissaire secondaire	Plomb dissous	1,45E-06	1,74E-05	5,39E-04	5,74E-04
Emissaire secondaire	Chrome dissous	3,62E-06	4,34E-05	1,35E-03	1,43E-03
Emissaire secondaire	Nickel dissous	7,24E-06	8,69E-05	2,69E-03	3,61E-03
Emissaire secondaire	AOX	3,62E-05	4,34E-04	1,35E-02	1,43E-02
Emissaire secondaire	Cuivre dissous	3,62E-05	4,34E-04	1,35E-02	1,43E-02
Emissaire secondaire	Fer dissous	3,62E-05	4,34E-04	1,35E-02	1,43E-02
Emissaire secondaire	Zinc dissous	3,62E-05	4,34E-04	1,35E-02	1,43E-02
Emissaire secondaire	Aluminium dissous	3,62E-04	4,34E-03	1,35E-01	1,36E-01
Emissaire secondaire	Hydrocarbures (C5-C10)	1,09E-04	1,30E-03	4,04E-02	4,30E-02
Emissaire secondaire	Manganese dissous	7,24E-05	8,69E-04	2,69E-02	3,06E-02
Emissaire secondaire	Metaux totaux dissous	4,42E-04	5,30E-03	1,64E-01	1,69E-01
Emissaire secondaire	Hydrocarbures (C10-C40)	1,81E-04	2,17E-03	6,73E-02	7,17E-02
Emissaire secondaire	Azote Kjeldhal	1,81E-03	2,17E-02	6,73E-01	7,17E-01
Emissaire secondaire	COT	5,43E-03	6,52E-02	2,02E+00	2,10E+00
Emissaire secondaire	MES	7,96E-01	9,56E+00	2,96E+02	2,96E+02
Emissaire secondaire	Azote total	/	/	/	3,30E-01
Emissaire secondaire	DCO	3,62E-02	4,34E-01	1,35E+01	1,43E+01

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Emissaire secondaire	Sulfates	1,45E-01	1,74E+00	5,39E+01	6,08E+01
Emissaire secondaire	Ammonium	3,62E-05	4,34E-04	1,35E-02	1,35E-02
Emissaire secondaire	Azote global	2,47E-02	2,97E-01	9,20E+00	9,20E+00

Commentaires :

Valeurs corrigées du tableau 3.7

Valeur Max Flux 2H(kg) : pas de valeurs réglementaires

Emissaire secondaire Sodium = /

Emissaire secondaire Chlorures = /

Valeurs Max Flux 24H(kg)

Emissaire secondaire Sodium = 12.7 kg

Emissaire secondaire Chlorures = 63.3 kg

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

4. Bilan des rejets chimiques liquides réacteurs en déconstruction

Non concerné

4.1 Bilan différé des rejets chimiques réacteurs en déconstruction

Non concerné

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



5. Bilan des rejets chimiques issus des stations d'épuration et comparaison aux limites

12/2022		Bilan mensuel					
Emissaire	Substances	Flux 24H (kg)		Concentration en sortie de station (mg/L)		Rendement minimum (%)	
		Max	Limite	Max	Limite	Min	Limite

Commentaires :

Pas de données pour ce mois.

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



6. Bilan des rejets chimiques par émissaires de rejet et comparaison aux valeurs limites

Emissaire final de rejet	Flux 2H			Flux 24H			Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet			Mensuel		Annuel	
	Valeur Max (kg)	Limites (kg)		Valeur Max (kg)	Limites (kg)		Valeur Max (mg/L)	Limites (mg/L)		Flux mensuel (kg)	Limites (kg)	Flux annuel (kg)	Limites (kg)
Emissaire secondaire	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1,43E+02	7,00E+01
Emissaire secondaire	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6,08E+01	1,10E+03
Emissaire principal	1,28E+01	2,75E+02	1,49E+02	1,45E+00	3,20E+03	1,45E+00	3,50E+01	/	/	/	/	4,00E+03	1,80E+04
Emissaire principal	2,11E-01	5,00E+01	5,59E-01	2,38E-02	1,00E+02	2,38E-02	6,90E+00	/	/	/	/	4,04E+01	1,10E+03
Emissaire principal	1,62E-02	2,00E+01	1,89E-01	1,84E-03	1,40E+02	1,84E-03	2,80E+00	/	/	/	/	8,46E+00	1,70E+03
Emissaire principal	/	/	1,89E-03	1,37E-04	1,00E+00	1,37E-04	1,00E-01	/	/	/	/	1,34E-01	2,50E+01
Emissaire principal	/	/	1,89E-02	1,37E-03	1,00E+01	1,37E-03	1,00E+00	/	/	/	/	2,07E+00	5,40E+02
Emissaire principal	/	/	4,12E+02	1,08E+03	1,00E+03	8,10E+00	2,00E+01	/	/	/	/	/	/
Emissaire principal	/	/	1,89E-02	1,00E+01	1,00E+01	1,37E-03	1,00E+00	/	/	/	/	2,07E+00	5,40E+02
Emissaire principal	7,51E-01	2,12E+01	1,38E+00	8,45E-02	7,10E+01	8,45E-02	2,90E+00	/	/	/	/	1,39E+02	1,05E+03

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

 Centre Nucléaire de Production d'Électricité de EDF - CNPE Civaux	Registre mensuel Rejets chimiques Décembre 2022
---	---

Emissaire principal	Sodium	/	/	2.60E+02	7.60E+02	5.22E+00	1.70E+01	/	/	/	/
---------------------	--------	---	---	----------	----------	----------	----------	---	---	---	---

Commentaires :
 RAS

Privé	Public (C=0) X	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
-------	-------------------	---------------	-----------------	--------------------

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF