



Registre mensuel Rejets Chimiques du mois de Août 2023

Centre Nucléaire de production d'Electricité EDF
CNPE EDF - CNPE Nogent

Registre n°
EDF-NOG-2023-08-CHI-Men-00

SIGNATAIRES	NOM	DATE
Approbateur	[REDACTED]	[REDACTED]
Responsable du site		

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
[REDACTED]	X	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



Suivi des versions

Date	Indice version	Motif
29/08/2023 14:57	0	Version initiale

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



Observation(s) globale(s) au registre

Aucune observation globale au registre pour ce mois-ci.

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

TABLE DES MATIERES

1.	Objet du registre	5
2.	Limites réglementaires.....	5
3.	Bilan des rejets chimiques liquides par origines.....	6
3.1	Bilan des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX.....	6
3.1.1	Bilan différé des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX.....	6
3.2	Bilan des rejets chimiques issus de la station de déminéralisation	7
3.3	Bilan des rejets chimiques issus du traitement biocide.....	7
3.3.1	Traitement par monochloramine des sites bord de rivière.....	7
3.3.2	Traitement par chloration massive des sites bord de rivière.....	7
3.3.3	Traitement par UV	8
3.4	Bilan des rejets chimiques issus du traitement par électro-Chloration des sites bord de mer	9
3.5	Bilan des rejets chimiques issus du traitement antitartre	9
3.6	Bilan des rejets de cuivre et de zinc	9
3.7	Bilan des rejets chimiques via SEO	9
4.	Bilan des rejets chimiques liquides réacteurs en déconstruction.....	10
4.1	Bilan différé des rejets chimiques réacteurs en déconstruction	10
5.	Bilan des rejets chimiques issus des stations d'épuration et comparaison aux limites	11
6.	Bilan des rejets chimiques par émissaires de rejet et comparaison aux valeurs limites	12

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

1. Objet du registre

Ce registre rassemble les données relatives aux rejets chimiques de EDF - CNPE Nogent pour le mois de Août 2023.

Par ailleurs, certaines données des mois précédents, non disponibles au moment de la finalisation du registre, sont présentées avec la mention du mois correspondant aux périodes de prélèvements.

Ces résultats sont transmis aux Autorités de contrôle conformément :

A l'article 4.4.2 de l'Arrêté du 7 février 2012 modifié par l'Arrêté du 26 juin 2013 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base (dit "Arrêté INB")

A l'article 5.1.1 de la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base (dite "Décision Environnement")

2. Limites réglementaires

La surveillance des rejets chimiques de l'ensemble des installations du site doit satisfaire à l'ensemble des prescriptions des décisions de l'Autorité de Sûreté Nucléaire

Arrêté de rejet : Arrêté du 29 décembre 2004 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Nogent-sur-Seine.

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

3. Bilan des rejets chimiques liquides par origines

3.1 Bilan des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX

08/2023	Bilan mensuel				Bilan Annuel
Substances	Valeur Max Flux 2H (kg)	Valeur Max Flux 24H (kg)	Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)
Acide borique	6,30E-01	7,31E+00	3,22E-02	5,283E+01	4,41E+02
Détergents	2,85E-02	3,31E-01	1,46E-03	2,161E+00	1,72E+01
Hydrazine	1,34E-02	1,72E-02	5,55E-04	4,681E-02	2,76E-01
Sodium	4,57E-01	4,80E+00	2,35E-02	1,329E+01	1,82E+02
Ammonium	8,20E+00	1,83E+01	3,94E-01	1,253E+02	1,31E+03
Phosphates	6,29E-01	6,61E+00	3,24E-02	1,831E+01	2,48E+02

Commentaires : RAS

3.1.1 Bilan différé des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX

07/2023	Bilan mensuel				Bilan Annuel
Substances	Valeur Max Flux 2H (kg)	Valeur Max Flux 24H (kg)	Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)
Lithine	2,82E-04	3,32E-03	1,65E-05	3,035E-02	5,99E-01
Ethanolamine	1,52E-02	2,29E-02	5,98E-04	2,705E-01	4,62E+00
MES	1,51E+00	2,87E+00	5,94E-02	3,204E+01	1,40E+02
DCO	2,56E+00	1,21E+01	1,01E-01	1,181E+02	8,91E+02
Metaux totaux	1,45E-01	3,30E-01	5,69E-03	3,553E+00	2,49E+01

Commentaires : RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

3.2 Bilan des rejets chimiques issus de la station de déminéralisation

08/2023	Bilan mensuel				Bilan Annuel
Substances	Valeur Max Flux 2H (kg)	Valeur Max Flux 24H (kg)	Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)
Sodium	2,63E+02	2,79E+02	1,46E+01	1,524E+03	1,02E+04
Chlorures	7,77E+02	7,77E+02	5,03E+01	4,811E+03	3,05E+04

Commentaires : RAS

3.3 Bilan des rejets chimiques issus du traitement biocide

3.3.1 Traitement par monochloramine des sites bord de rivière

08/2023	Bilan mensuel				Bilan Annuel
Substances	Valeur Max Flux 2H (kg)	Valeur Max Flux 24H (kg)	Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)

Commentaires : Traitement biocide démarré le 20/04/2023 en Tr1 (selon notre information D5350C2E230089) et le 29/08/2023 en Tr2.

3.3.2 Traitement par chloration massive des sites bord de rivière

Non concerné

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

3.3.3 Traitement par UV

Non concerné

3.3.4 Traitement par chloration continue de SEC

08/2023	Bilan mensuel			Bilan Annuel
Substances	Valeur Max Flux 24H (kg)	Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)

Commentaires : Non mis en œuvre ce mois-ci.

3.3.5 Traitement par chloration massive de SEC

08/2023	Bilan mensuel			Bilan Annuel
Substances	Valeur Max Flux 24H (kg)	Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)

Commentaires : Non mis en œuvre ce mois-ci.

3.3.6 Traitement par chloration massive de TRI

08/2023	Bilan mensuel					Bilan Annuel
Substances	Valeur Max Flux 2H (kg)	Valeur Max Flux 24H (kg)	Valeur Max Flux total (kg)	Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)

Commentaires : Non mis en œuvre ce mois-ci.

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

3.4 Bilan des rejets chimiques issus du traitement par électro-Chloration des sites bord de mer

Non concerné

3.5 Bilan des rejets chimiques issus du traitement antitartre

08/2023	Bilan mensuel				Bilan Annuel
Substances	Valeur Max Flux 2H (kg)	Valeur Max Flux 24H (kg)	Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)
Sodium	2,41E+00	2,89E+01	/	5,00E+02	3,71E+03
DCO	/	3,02E+02	/	5,21E+03	4,17E+04
Polyacrylates	2,31E+01	2,77E+02	/	4,79E+03	3,89E+04
Sulfates	3,31E+03	3,79E+04	/	7,82E+05	7,26E+06

Commentaires : RAS

3.6 Bilan des rejets de cuivre et de zinc

Non concerné

3.7 Bilan des rejets chimiques via SEO

Non concerné

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



4. Bilan des rejets chimiques liquides réacteurs en déconstruction

Non concerné

4.1 Bilan différé des rejets chimiques réacteurs en déconstruction

Non concerné

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



5. Bilan des rejets chimiques issus des stations d'épuration et comparaison aux limites

Non concerné

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



Centre Nucléaire de Production d'Électricité de EDF - CNPE
Nogent

Registre mensuel
Rejets chimiques
Août 2023

6. Bilan des rejets chimiques par émissaires de rejet et comparaison aux valeurs limites

Emissaire final de rejet	Substances	Flux 2H			Flux 24H			Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet			Mensuel		Annuel	
		Valeur Max (kg)	Limites (kg)	Valeur Max (kg)	Valeur Max (kg)	Limites (kg)	Valeur Max (mg/L)	Limites (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Limites (kg)	Flux annuel (kg)	Limites (kg)		
B1	Acide borique	/	/	/	/	/	3,22E-02	1,60E+01	/	/	/	/		
B1	Chlorures	/	/	/	/	/	5,03E+01	9,07E+01	/	/	/	/		
B1	DCO	/	/	/	/	/	1,74E+00	1,30E+01	/	/	/	/		
B1	Détergents	/	/	/	/	/	1,46E-03	1,00E+00	/	/	/	/		
B1	Hydrazine	/	/	/	/	/	5,55E-04	6,00E-02	/	/	/	/		
B1	Phosphates	/	/	/	/	/	3,24E-02	8,20E-01	/	/	/	/		
B1	Sodium	/	/	/	/	/	1,47E+01	4,17E+01	/	/	/	/		
B1	DCO	/	/	3,02E+02	1,20E+03	/	/	/	/	/	/	/		
B1	Polyacrylates	2,31E+01	4,00E+01	2,77E+02	4,36E+02	/	/	/	/	1,47E+04	1,70E+05	/		
B1	Ammonium	8,20E+00	4,50E+01	1,83E+01	6,00E+01	/	/	/	/	1,35E+03	3,70E+03	/		
B1	DCO	/	/	3,02E+02	4,33E+02	/	/	/	/	/	/	/		
B1	Hydrazine	1,34E-02	2,00E+00	1,72E-02	5,00E+00	/	/	/	/	2,76E-01	2,80E+01	/		

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF



Centre Nucléaire de Production d'Électricité de EDF - CNPE
Nogent

Registre mensuel
Rejets chimiques
Août 2023

B1	Phosphates	6,29E-01	2,50E+01	6,61E+00	5,00E+01	/	/	/	2,48E+02	1,71E+03
B1	Acide borique	6,30E-01	4,60E+02	7,31E+00	5,50E+03	/	/	/	4,41E+02	2,80E+04
B1	Détergents	2,85E-02	3,00E+01	3,31E-01	3,67E+02	/	/	/	1,72E+01	3,74E+03

Commentaires : RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF