

REJETS GAZEUX - SITE DE BRENNILIS

Bilan mois de **mars 2022**

Comparaison aux limites réglementaires

	Limite réglementaire (TBq)	Activités rejetées depuis le 01/01 exprimées en %
CARBONE 14	0,01	/
TRITIUM	0,7	0,39 %
AUTRES PF et PA hebdo + betas purs	2,0E-05	/

Tritium (TBq)	Autres PF et PA hebdo (TBq)
Totaux mensuels	
9,05E-04	/
Cumuls depuis le 01/01/22	
2,70E-03	/

Comparaison au prévisionnel rejet annuel

	Prévisionnel 2022 (TBq)	Activités rejetées depuis le 01/01 exprimées en %
CARBONE 14	1,0E-04	/
TRITIUM	2,00E-02	13,50 %
AUTRES PF et PA hebdo + betas purs	2,0E-06	/

ACTIVITES REJETEES - MESURES TRIMESTRIELLES (TBq)

Trimestres	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022
Carbone 14	/	/	/	/
Cumuls depuis le 1/1:	/			TBq

Trimestres	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022
Autres PF et PA (Bêta purs)	/	/	/	/
Cumuls depuis le 1/1 :	/			TBq

Aucun émetteur alpha artificiel (avec un SD < 0,001Bq/m³) détecté dans les rejets du mois

Règles de comptabilisation des effluents:


- A la cheminée KRT-ER, le spectre de référence est constitué des radionucléides H3, C14, Ni63. Ces derniers sont analysés et comptabilisés systématiquement a minima au seuil de décision de la mesure. Les radionucléides Co60, Cs137, Eu154 sont mesurés également mais ne sont comptabilisés que si leur activité volumique est supérieure ou égale au seuil de décision.

Arrêté et transmis ..2... pages et ..0... annexe à ASN DEU

Le ..28/04/2022.....

Le chargé de missions sûreté
 environnement
 Signature:

Audrey BERGONSO



Le chef de site de la structure
 déconstruction de Brennilis
 Signature et cachet:

Directeur
 Site des Monts d'Arrée
J. CUCCINIELLO
 PO astreinte direction
 Audrey Bergonso

TAMPON (Arrivée ASN DEU)

