



Registre mensuel Rejets radioactifs du mois de Octobre 2025

Centre Nucléaire de Production d'Electricité EDF
CNPE EDF - CNPE Cruas Meysse

Registre n°
EDF-CRU-2025-10-RAD-Men-00

SIGNATAIRES	NOM	DATE
Approbateur		
Responsable du site		

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



Suivi des versions

Date	Indice version	Motif
06/11/2025 09:24	0	Version initiale

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



Observation(s) globale(s) au registre

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

TABLE DES MATIERES

1.	Objet du registre.....	5
2.	Limites réglementaires.....	5
3.	Rejets radioactifs liquides.....	6
3.1	Bilan des rejets radioactifs liquides.....	6
3.2	Bilan des activités rejetées par radionucléides.....	7
3.3	Débits d'activités au point de rejet.....	8
3.4	Bilan différé des rejets radioactifs liquides.....	8
4.	Rejets radioactifs gazeux.....	9
4.1	Bilan des rejets radioactifs gazeux.....	9
4.2	Bilan des activités rejetées par radionucléides.....	10
4.3	Bilan différé des rejets radioactifs gazeux.....	11
4.4	Débits d'activités aux cheminées principales.....	13
4.5	Contrôle activité cheminées annexes.....	13
4.6	Estimation des rejets gazeux diffus.....	14
5.	Energie produite.....	15
6.	Statistique mensuelle des vents.....	15

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

1. Objet du registre

Ce registre rassemble les données relatives aux rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux de EDF - CNPE Cruas Meysse pour le mois de Octobre 2025.

Par ailleurs, certaines données des mois précédents, non disponibles au moment de la finalisation du registre, sont présentées avec la mention du mois correspondant aux périodes de prélèvements.

Ces résultats sont transmis aux Autorités de contrôle conformément :

A l'article 4.4.2 de l'Arrêté du 7 février 2012 modifié par l'Arrêté du 26 juin 2013 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base (dit "Arrêté INB")

A l'article 5.1.1 de la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base (dite "Décision Environnement")

A l'article 5.1.1 de la décision n° 2017-DC-0588 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire du 06/04/2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance des réacteurs électronucléaires à eau sous pression (dite "Décision Modalités Parc")

2. Limites réglementaires

La surveillance des rejets radioactifs liquide et gazeux de l'ensemble des installations du site doit satisfaire à l'ensemble des prescriptions des décisions de l'Autorité de Sûreté Nucléaire

Arrêté interministériel du 28 avril 2016 portant homologation de la décision n°2016-DC-0549 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et de la décision n°2016-DC0548 de l'ASN du 8 mars 2016, autorisant EDF à procéder à des rejets d'effluent radioactifs liquides par les installations nucléaires de base du site de Cruas-Meysse.

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

3. Rejets radioactifs liquides

3.1 Bilan des rejets radioactifs liquides

CRU	Activités rejetées (MBq)			
	Totaux Mensuels			
10/2025	Vol rejeté (m3)	Tritium	Iodes	Autres PF&PA (1)
T	3,92E+03	4,405E+06	1,419E+00	4,340E+01
Ex	1,28E+04	9,544E+02	/	/
Total Ex + T	1,68E+04	4,406E+06	1,419E+00	4,340E+01
Total Ex + T depuis 01/01	2,34E+05	2,76E+07	1,91E+01	6,59E+02
Limites annuelles (2)	/	8,00E+07	4,00E+02	3,60E+04

(1) hors 14C et 63Ni (2) La limite annuelle « autres PF&PA » inclut les émetteurs Bêta et Gamma hors 14C et 3H

Commentaires :

RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



3.2 Bilan des activités rejetées par radionucléides

CRU 10/2025	Activités rejetées (MBq)																
	Iodes			Autres produits de fission ou d'activation (Sauf C14 et Ni63)													
	131I	/	/	54Mn	58Co	60Co	110mAg	123mTe	124Sb	125Sb	134Cs	137Cs	/	/	/	/	/
Totaux Mensuels	1,419E+00	/	/	1,792E+00	5,129E+00	1,362E+01	1,274E+01	1,010E+00	1,523E+00	4,331E+00	1,503E+00	1,761E+00	/	/	/	/	/
Cumuls depuis le 01/01	1,91E+01	/	/	2,62E+01	2,33E+02	1,87E+02	7,85E+01	1,37E+01	2,07E+01	5,71E+01	2,04E+01	2,19E+01	/	/	/	/	/

Commentaires :

RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

3.3 Débits d'activités au point de rejet

Débits d'activités (Bq/s)			
10/2025	Tritium	Iodes	Autres PF&PA(1)
Valeurs maximales	7,11E+06	1,39E+00	5,94E+01
Limite	4,82E+07	6,03E+04	1,03E+06

(1) hors 14C et 63Ni

Commentaires :

RAS

3.4 Bilan différé des rejets radioactifs liquides

Ce bilan présente le bilan enrichi des résultats du 63Ni ajouté aux PF&PA.

CRU	Activités rejetées (MBq)			
09/2025	Totaux Mensuels			
	Volume rejeté (m3)	C14	Ni63	Autres PF&PA(1)
Mensuel	6,68E+03	4,346E+03	9,280E+00	9,299E+01
Cumul depuis le 01/01	4,85E+04	3,57E+04	1,21E+02	7,37E+02
Limites annuelles	/	2,60E+05	/	3,60E+04

(1) 63Ni inclus

Commentaires :

RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

4. Rejets radioactifs gazeux

4.1 Bilan des rejets radioactifs gazeux

CRU	Activités rejetées (totaux mensuels)					
	10/2025	Vol rejeté (m3)	Tritium (TBq)	Gaz Rares (TBq)	Iodes (GBq)	Autres PF&PA (1) (GBq)
Mensuel		3,92E+08	9,531E-02	5,387E-02	1,429E-03	3,622E-04
Cumul depuis le 01/01		4,10E+09	9,98E-01	5,69E-01	2,18E-02	3,76E-03
Limites annuelles (2)		/	8,00E+00	4,80E+01	1,20E+00	8,00E-01

(1) hors 14C et 63Ni (2) : la limite annuelle « autres PF&PA » inclut les émetteurs Bêta ou gamma hors 14C et 3H

Commentaires :

RAS

BEGV	Activités rejetées (totaux mensuels)			
	10/2025	Vol rejeté (m3)	Tritium (TBq)	Autres PF&PA (1) (GBq)
BEGV		5,73E+06	7,489E-07	1,066E-05
Cumul depuis le 01/01		6,41E+07	1,01E-05	1,03E-04
Limites annuelles (2)		/	1,20E-02	1,10E-03

(1) 14C et émetteurs Bêta purs exclus (2) La limite annuelle « autres PF&PA » inclut les émetteurs Bêta ou Gamma sauf 14C et 3H

Commentaires :

RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



4.2 Bilan des activités rejetées par radionucléides

CRU 10/2025	Activités rejetées																					
	Gaz Rares (TBq)						Iodes (GBq)				Autres PF&PA (hors 14C) (GBq)											
	41Ar	85Kr	131mXe	133Xe	135Xe	/	/	/	131I	133I	/	/	58Co	60Co	134Cs	137Cs	/	/	/	/	/	/
Totaux Mensuels	2,583E-03	2,248E-06	2,736E-07	2,610E-02	2,519E-02	/	/	/	2,291E-04	1,200E-03	/	/	9,502E-05	9,849E-05	7,997E-05	8,872E-05	/	/	/	/	/	/
Cumuls depuis le 01/01	5,18E-02	8,16E-05	1,17E-05	2,76E-01	2,42E-01	/	/	/	9,42E-03	1,24E-02	/	/	9,36E-04	1,05E-03	8,48E-04	9,27E-04	/	/	/	/	/	/

Commentaires :

RAS

BEGV 10/2025	Activités rejetées					
	Autres PF&PA (hors 14C) (MBq)					
	58Co	60Co	134Cs	137Cs	/	/
Totaux Mensuels	2,823E-03	2,786E-03	2,424E-03	2,630E-03	/	/
Cumuls depuis le 01/01	2,60E-02	2,83E-02	2,33E-02	2,51E-02	/	/

Commentaires :

RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



4.3 Bilan différé des rejets radioactifs gazeux

CRU	Activités rejetées en C14 en GBq				
	2025	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Totaux	1,227E+02	1,642E+02	1,787E+02	/	
Cumul depuis le 01/01	1,23E+02	2,87E+02	4,66E+02	/	

Commentaires :


RAS

BEGV	Activités rejetées en C14 en GBq				
	2025	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Totaux	3,205E-02	3,830E-02	2,171E-02	/	
Cumul depuis le 01/01	3,21E-02	7,03E-02	9,21E-02	/	

Commentaires :

RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

	<p style="text-align: center;">Centre Nucléaire de Production d'Électricité de EDF - CNPE Cruas Meysse</p> <p style="text-align: center;">EDF-CRU-2025-10-RAD-Men-00</p>	<p style="text-align: center;">Registre mensuel Rejets radioactifs Octobre 2025</p>
--	--	---

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

4.4 Débits d'activités aux cheminées principales

Valeurs maximales des débits d'activités (Bq/s)				
10/2025	Gaz Rares	Tritium	Iodes	Autres PF&PA (1)
Cheminée du BAN 9 (TRANCHES 1-2)	1,07E+05	2,30E+04	2,63E-01	7,93E-02
Limites	5,00E+07	5,00E+06	5,00E+02	5,00E+02
Cheminée du BAN 8 (TRANCHES 3-4)	8,92E+04	2,35E+04	3,63E-01	8,90E-02
Limites	5,00E+07	5,00E+06	5,00E+02	5,00E+02
Cheminée BEGV	/	3,90E-01	/	6,02E-03
Limites	/	2,00E+04	1,00E-01	5,00E+00
Global Site	1,88E+05	4,54E+04	6,00E-01	1,69E-01
Limites Global Site	1,00E+08	1,00E+07	1,00E+03	1,00E+03

(1) hors 14C, 63Ni et autres Bêta purs

Commentaires :

RAS

4.5 Contrôle activité cheminées annexes

Cheminées annexes contrôlées
Cheminée annexe locaux modulaires
Cheminée annexe du BAC
Cheminée annexe de la laverie
Cheminée annexe de la MSDG

Commentaires :

Les contrôles réalisés ne mettent pas en évidence d'activité bêta globale d'origine artificielle.

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Estimation des rejets gazeux diffus

Rejets Diffus	Activité diffusée (Bq)		Volume (m3)
	Tritium	Iodes	
10/2025			
PTR	/	/	4,00E+00
S	1,868E+03	0,000E+00	1,68E+02
GCT	/	/	4,00E+00
T	5,155E+07	0,000E+00	3,92E+03
/	/	/	/
/	/	/	/
Ex	1,112E+04	0,000E+00	1,27E+04
Total des rejets diffus	5,157E+07	0,000E+00	1,68E+04
Total des rejets gazeux	9,531E+10	1,429E+06	3,97E+08
Cumul des rejets diffus depuis 01/01	1,57E+09	0,00E+00	/
Cumul des rejets gazeux depuis 01/01	9,98E+11	2,18E+07	/

Commentaires :

RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



5. Energie produite

10/2025	Energie Produite (GWe x h)			
N° Réacteur	CRU-1	CRU-2	CRU-3	CRU-4
Brute	0,00E+00	6,70E+02	4,26E+02	6,32E+02
Nette	0,00E+00	6,42E+02	4,09E+02	6,06E+02

Commentaires :

RAS

6. Statistique mensuelle des vents

Direction	10/2025																		Vents calmes	Vitesse moyenne (m/s)
	20°	40°	60°	80°	100°	120°	140°	160°	180°	200°	220°	240°	260°	280°	300°	320°	340°	360°		
Fréquence (%)	55,70	1,80	0,30	0,00	0,40	0,10	0,10	0,60	3,90	19,80	3,00	0,40	0,20	0,40	0,20	0,20	0,60	12,00	0,30	/
Vitesse (m/s)	7,50	5,30	1,90	0,00	1,80	3,90	9,30	6,10	5,10	4,30	4,00	1,80	3,70	3,00	4,00	1,40	4,80	7,90	0,00	6,50

Commentaires :

RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			