



Registre mensuel  
Rejets radioactifs du mois de  
août-25

Site Nucléaire en Démantèlement EDF  
Brennilis

Registre n°  
BRE-2025-08-ERMEN-0

| SIGNATAIRES         | NOM | DATE       |
|---------------------|-----|------------|
| Approbateur         |     | 05/12/2025 |
| Responsable du site |     | 05/12/2025 |

## Observations globales au registre

A compter du 01/12/2024 sont mises en application, les décisions ASN n° 2011-DC-0239 et ASN n°2011-DC-0240 respectivement modifiées par les décisions n°CODEP-CLG-2024-059584 et n°CODEP-CLG-2024-059580 du 05 novembre 2024. Les règles de comptabilisation des effluents sont les suivantes :

- A la cheminée de rejets, le spectre de référence est constitué des radionucléides 3H, 14C et , pour la catégorie "Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma", des 137Cs, 60Co, 36Cl, 63Ni et 90Sr. Ces derniers sont analysés et comptabilisés systématiquement a minima au seuil de décision de la mesure. Les autres radionucléides d'origine artificielle émetteurs gamma seront comptabilisés uniquement si ils sont détectés.

## TABLE DES MATIERES

|  |    |
|--|----|
| 1. Objet du registre                                       | 4  |
| 2. Limites réglementaires                                  | 4  |
| 3. Rejets radioactifs liquides                             | 5  |
| 3.1 Bilans des rejets radioactifs liquides                 | 5  |
| 3.2 Bilan des activités rejetées par radionucléides        | 6  |
| 3.3 Débit d'activité au point de rejet                     | 7  |
| 3.4 Bilans différés des rejets radioactifs liquides        | 7  |
| 4. Rejets radioactifs gazeux                               | 8  |
| 4.1 Bilan des rejets radioactifs gazeux                    | 8  |
| 4.2 Bilan des activités rejetées par radionucléides        | 9  |
| 4.3 Bilan différé des rejets radioactifs gazeux            | 10 |
| 4.4 Débit activité aux cheminées principales               | 11 |
| 4.5 Contrôle activité cheminées annexes ou atelier-laverie | 11 |
| 4.6 Estimation des rejets gazeux diffus                    | 12 |
| 5. Energies produites                                      | 13 |
| 6. Statistiques des vents                                  | 13 |

## 1. Objet du registre

Ce registre rassemble les données relatives aux rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux du site nucléaire en démantèlement de Brennilis pour le mois d'août 2025.

Ces résultats sont transmis aux Autorités de contrôle conformément :

A l'article 4.4.2 de l'Arrêté du 7 février 2012 modifié par l'Arrêté du 26 juin 2013 fixant les règles générales aux installations nucléaires de base (dit "Arrêté INB")

A l'article 5.1.1 de la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base (dite "Décision Environnement")

## 2. Limites réglementaires

La surveillance des rejets radioactifs liquide et gazeux de l'ensemble des installations du site doit satisfaire à l'ensemble des prescriptions des décisions de l'Autorité de Sûreté Nucléaire

Décision n° 2011-DC-0239 modifiée le 05/11/2024

### 3.Rejets radioactifs liquides

#### 3.1 Bilan des rejets radioactifs liquides

Non concerné

### 3.2 Bilan des activités rejetées par radionucléides

Non concerné

### 3.3 Débit d'activité au point de rejet

Non concerné

### 3.4 Bilans différés des rejets radioactifs liquides

Non concerné

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | Site Nucléaire en Démantèlement de<br>EDF - Brennilis<br>BRE-2025-08-ERMEN-0 | Registre<br>mensuel<br>août-25 |
|---|--|--------------------------------|

#### 4. Rejets radioactifs gazeux

##### 4.1 Bilan des rejets radioactifs gazeux

| Site de Brennilis     | Activités rejetées (totaux mensuels) |               |                        |             |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------|-------------|
|                       | Vol rejeté (m3)                      | Tritium (TBq) | Autres PF&PA (1) (TBq) | Alpha (TBq) |
| Site de Brennilis     | 2,98E+07                             | 1,20E-03      | 1,83E-07               | /           |
| Cumul depuis le 01/01 | 2,29E+08                             | 7,58E-03      | 1,21E-06               | /           |
| Limites annuelles (2) | /                                    | 7,00E-01      | 2,00E-04               | /           |

(1) 14C exclu (2) La limite annuelle "autre PF&PA" inclut les émetteurs Bêta ou Gamma sauf 14C et 3H

#### Commentaires :

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | Site Nucléaire en Démantèlement de<br>EDF - Brennilis<br>BRE-2025-08-ERMEN-0 | Registre mensuel<br>Rejets radioactifs<br>août-25 |
|---|--|---|

#### 4.2 Bilan des activités rejetés par radionucléides

| Site de Brennilis                  | Activités rejetées<br>Autres PF&PA (hors 14C) (TBq) |          |          |
|------------------------------------|---|----------|----------|
|                                    | 60Co  | 137 Cs   | 36Cl     |
| Totaux Mensuels                    | 1,40E-08  | 1,23E-08 | 1,57E-07 |
| Période 1 du mois                  | 3,51E-09  | 2,90E-09 | 3,27E-08 |
| Période 2 du mois                  | 3,39E-09  | 3,21E-09 | 5,04E-08 |
| Période 3 du mois                  | 3,51E-09  | 3,06E-09 | 3,58E-08 |
| Période 4 du mois                  | 3,57E-09  | 3,16E-09 | 3,77E-08 |
| <b>Cumuls depuis le 01/01/2025</b> | 1,10E-07  | 1,03E-07 | 9,85E-07 |

| Site de Brennilis                  | Activités rejetées<br>Autres PF&PA (hors 14C) (TBq) |          |
|------------------------------------|---|----------|
|                                    | Ni63  | Sr90     |
| Totaux trimestriels T1 / 2025      | 3,33E-09  | 4,16E-09 |
| Totaux trimestriels T2 / 2025      | 3,46E-09  | 4,33E-09 |
| Totaux trimestriels T3 / 2025      |   |          |
| Totaux trimestriels T4 / 2025      |   |          |
| <b>Cumuls depuis le 01/01/2025</b> | 6,79E-09  | 8,49E-09 |

#### Commentaires :


- A la cheminée de rejets, le spectre de référence est constitué des radionucléides 3H, 14C et , pour la catégorie "Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma", des 137Cs, 60Co, 36Cl, 63Ni et 90Sr. Ces derniers sont analysés et comptabilisés systématiquement a minima au seuil de décision de la mesure. Les autres radionucléides d'origine artificielle émetteurs gamma sont comptabilisés uniquement si ils sont détectés.

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | Site Nucléaire en Démantèlement de<br>EDF - Brennilis<br>BRE-2025-08-ERMEN-0 | Registre<br>mensuel<br>août-25 |
|---|--|--------------------------------|

#### 4.3 Bilan différé des rejets radioactifs gazeux

| Site de Brennilis                | Activités rejetées en C14 en TBq |             |             |             |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                  | Trimestre 1                      | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
| Totaux 2025                      | 1,23E-05                         | 8,99E-06    |             |             |
| <b>Cumuls depuis le 01/01/25</b> | 1,23E-05                         | 2,13E-05    |             |             |

#### Commentaires :

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | Site Nucléaire en Démantèlement de<br>EDF - Brennilis<br>BRE-2025-08-ERMEN-0 | Registre<br>mensuel<br>août-25 |
|---|--|--------------------------------|

#### 4.4 Débit activité à la cheminée de l'Enceinte Réacteur


| Valeurs maximales des débits d'activité (Bq/s) |           |          |       |                  |
|--|-----------|----------|-------|------------------|
|  | Gaz Rares | Tritium  | Iodes | Autres PF&PA (1) |
| Cheminée ER                                    | /         | 4,70E+02 | /     | 7,15E-02         |
| Limites  | /         | 1,00E+07 | /     | 2,00E+03         |

(1) hors 14C

#### Commentaires :

#### 4.5 Contrôle activité cheminées annexes

Non concerné

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | Site Nucléaire en Démantèlement de<br>EDF - Brennilis<br>BRE-2025-08-ERMEN-0 | Registre<br>mensuel<br>août-25 |
|---|--|--------------------------------|

#### 4.6 Estimation des rejets diffus

Non concerné



Site Nucléaire en Démantèlement de  
EDF - Brennilis  
BRE-2025-08-ERMEN-0

Registre  
mensuel  
août-25

## 5. Energies produites

Non concerné

## 6. Statistiques des vents

Non concerné