



Registre mensuel Rejets radioactifs du mois de Mars 2026

Centre Nucléaire de Production d'Electricité EDF
CNPE EDF - CNPE de Saint-Alban

Registre n°
EDF-SAL-2026-03-RAD-Men-00

SIGNATAIRES	NOM	DATE
Approbateur		07/04/2026 15:00
Responsable du site		07/04/2026 15:22

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



Suivi des versions

Date	Indice version	Motif
04/03/2026 07:57	0	Version initiale

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Observation(s) globale(s) au registre

Objet : Rejets tritiés SEK.

Un réservoir Ex comporte une activité tritium comprise entre 400 et 4000 Bq/l. Durant cette période, l'apport d'effluents Ex provenait de la tranche dont l'activité en tritium présente dans la partie secondaire de l'installation était voisine de 1125 Bq/l.

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

TABLE DES MATIERES

1.	Objet du registre.....	5
2.	Limites réglementaires.....	5
3.	Rejets radioactifs liquides.....	6
3.1	Bilan des rejets radioactifs liquides.....	6
3.2	Bilan des activités rejetées par radionucléides.....	7
3.3	Débits d'activités au point de rejet.....	8
3.4	Bilan différé des rejets radioactifs liquides.....	8
4.	Rejets radioactifs gazeux.....	9
4.1	Bilan des rejets radioactifs gazeux.....	9
4.2	Bilan des activités rejetées par radionucléides.....	10
4.3	Bilan différé des rejets radioactifs gazeux.....	11
4.4	Débits d'activités aux cheminées principales.....	12
4.5	Contrôle activité cheminées annexes.....	12
4.6	Estimation des rejets gazeux diffus.....	13
5.	Energie produite.....	14
6.	Statistique mensuelle des vents.....	14

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

1. Objet du registre

Ce registre rassemble les données relatives aux rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux de EDF - CNPE de Saint-Alban pour le mois de Mars 2026.

Par ailleurs, certaines données des mois précédents, non disponibles au moment de la finalisation du registre, sont présentées avec la mention du mois correspondant aux périodes de prélèvements.

Ces résultats sont transmis aux Autorités de contrôle conformément :

A l'article 4.4.2 de l'Arrêté du 7 février 2012 modifié par l'Arrêté du 26 juin 2013 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base (dit "Arrêté INB")

A l'article 5.1.1 de la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base (dite "Décision Environnement")

A l'article 5.1.1 de la décision n° 2017-DC-0588 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire du 06/04/2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance des réacteurs électronucléaires à eau sous pression (dite "Décision Modalités Parc")

2. Limites réglementaires

La surveillance des rejets radioactifs liquide et gazeux de l'ensemble des installations du site doit satisfaire à l'ensemble des prescriptions des décisions de l'Autorité de Sûreté Nucléaire

Décision n°2014-DC-0469 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 2 décembre 2014 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau et de rejet dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n°119 et n°120 exploitées par Electricité de France - Société Anonyme (EDF-SA) dans la commune de Saint-Alban-Saint-Maurice (département de l'Isère)

Décision n°2014-DC-0470 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 2 décembre 2014 fixant les limites de rejet dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n°119 et n°120 exploitées par Electricité de France - Société Anonyme (EDF-SA) dans la commune de Saint-Alban-Saint-Maurice (département de l'Isère)

Décision n°2017-DC-0588 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 avril 2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression.

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

3. Rejets radioactifs liquides

3.1 Bilan des rejets radioactifs liquides

Saint-Alban 1 - Saint-Alban 2	Activités rejetées (MBq)			
	Totaux Mensuels			
03/2026	Vol rejeté (m3)	Tritium	Iodes	Autres PF&PA (1)
T	2,83E+03	6,736E+06	1,909E+00	4,011E+01
Ex	4,19E+03	1,089E+03	/	/
Total Ex + T	7,02E+03	6,737E+06	1,909E+00	4,011E+01
Total Ex + T depuis 01/01	2,10E+04	1,46E+07	4,30E+00	9,57E+01
Limites annuelles (2)	/	8,00E+07	1,00E+02	1,00E+04

(1) hors 14C et 63Ni (2) La limite annuelle « autres PF&PA » inclut les émetteurs Bêta et Gamma hors 14C et 3H

Commentaires :

RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



3.2 Bilan des activités rejetées par radionucléides

Saint-Alban 1 - Saint-Alban 2 03/2026	Activités rejetées (MBq)																
	Iodes			Autres produits de fission ou d'activation (Sauf 14C et 63Ni)													
	131I	/	/	54Mn	58Co	60Co	110mAg	123mTe	124Sb	125Sb	134Cs	137Cs	/	/	/	/	/
Totaux Mensuels	1,909E+00	/	/	1,842E+00	2,614E+00	1,010E+01	1,226E+01	1,479E+00	1,816E+00	5,123E+00	1,803E+00	3,075E+00	/	/	/	/	/
Cumuls depuis le 01/01	4,30E+00	/	/	4,13E+00	7,48E+00	2,42E+01	3,00E+01	3,30E+00	4,21E+00	1,16E+01	4,27E+00	6,49E+00	/	/	/	/	/

Commentaires :

RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

3.3 Débits d'activités au point de rejet

Débits d'activités (Bq/s)		
03/2026	Valeurs maximales	Limites
Tritium	2,64E+07	8,30E+07
Iodes	6,17E+00	1,46E+05
Autres PF&PA (1)	2,26E+02	1,02E+06

(1) hors 14C et 63Ni

Commentaires :

RAS

3.4 Bilan différé des rejets radioactifs liquides

Ce bilan présente le bilan enrichi des résultats du 63Ni ajouté aux PF&PA.

Saint-Alban 1 - Saint-Alban 2	Activités rejetées (MBq)			
02/2026	Totaux Mensuels			
	Volume rejeté (m3)	14C	63Ni	Autres PF&PA(1)
Mensuel	2,12E+03	3,011E+03	1,147E+01	5,740E+01
Cumul depuis le 01/01	3,53E+03	8,35E+03	1,31E+01	6,87E+01
Limites annuelles	/	1,90E+05	/	1,00E+04

(1) 63Ni inclus

Commentaires :

RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

4. Rejets radioactifs gazeux

4.1 Bilan des rejets radioactifs gazeux

Saint-Alban 1 - Saint-Alban 2	Activités rejetées (totaux mensuels)					
	03/2026	Vol rejeté (m3)	Tritium (TBq)	Gaz Rares (TBq)	Iodes (GBq)	Autres PF&PA (1) (GBq)
Mensuel		4,12E+08	5,817E-02	6,043E-02	1,592E-03	3,273E-04
Cumul depuis le 01/01		1,22E+09	1,23E-01	5,09E-01	4,78E-03	9,44E-04
Limites annuelles (2)		/	4,50E+00	2,50E+01	8,00E-01	1,00E-01

(1) hors 14C et 63Ni (2) : la limite annuelle « autres PF&PA » inclut les émetteurs Bêta ou gamma hors 14C et 3H

Commentaires :

RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



4.2 Bilan des activités rejetées par radionucléides

Saint-Alban 1 - Saint-Alban 2 03/2026	Activités rejetées																								
	Gaz Rares (TBq)							Iodes (GBq)				Autres produits de fission ou d'activation (Hors 14C) (GBq)													
	41Ar	85Kr	131mXe	133Xe	135Xe	/	/	/	/	131I	133I	/	/	58Co	60Co	134Cs	137Cs	/	/	/	/	/	/	/	/
Totaux Mensuels	8,302E-03	/	/	3,051E-02	2,162E-02	/	/	/	4,847E-04	1,107E-03	/	/	8,101E-05	9,708E-05	7,816E-05	7,104E-05	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Cumuls depuis le 01/01	1,57E-02	6,85E-03	1,71E-06	4,06E-01	7,99E-02	/	/	/	1,19E-03	3,58E-03	/	/	2,34E-04	2,82E-04	2,23E-04	2,05E-04	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Commentaires :

RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



4.3 Bilan différé des rejets radioactifs gazeux

Saint-Alban 1 - Saint-Alban 2	Activités rejetées en 14C en GBq				
	2025	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Totaux	6,757E+01	1,136E+02	2,756E+02	8,187E+01	
Cumul depuis le 01/01	6,76E+01	1,81E+02	4,57E+02	5,39E+02	
Limite annuelle	1,40E+03				

Commentaires :

RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

4.4 Débits d'activités aux cheminées principales

Valeurs maximales des débits d'activités (Bq/s)				
03/2026	Gaz Rares	Tritium	Iodes	Autres PF&PA (1)
Cheminée du BAN TRANCHE 1	1,06E+05	1,70E+04	3,35E-01	8,13E-02
Limites	5,00E+07	5,00E+06	5,00E+02	5,00E+02
Cheminée du BAN TRANCHE 2	1,06E+05	8,78E+03	4,79E-01	6,76E-02
Limites	5,00E+07	5,00E+06	5,00E+02	5,00E+02
Global Site	1,89E+05	2,48E+04	8,14E-01	1,49E-01
Limites Global Site	1,00E+08	/	1,00E+03	/

(1) hors 14C, 63Ni et autres Bêta purs

Commentaires :

RAS

4.5 Contrôle activité cheminées annexes

Cheminées annexes contrôlées
Cheminée n°4 - EX-LABO02
Cheminée n°3 - R-CTA02
Cheminée n°2 - LAVERIE
Cheminée n°1 - LABOBES

Commentaires :

Les contrôles effectués ne mettent pas en évidence d'activité bêta d'origine artificielle.

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

4.6 Estimation des rejets gazeux diffus

Rejets Diffus	Activité diffusée (Bq)		Volume (m3)
	Tritium	Iodes	
03/2026			
PTR	1,463E+07	/	1,78E+03
S	0,000E+00	0,000E+00	/
GCT	1,255E+09	/	1,80E+03
T	7,470E+07	0,000E+00	2,83E+03
/	/	/	/
/	/	/	/
Ex	1,263E+04	0,000E+00	4,19E+03
Total des rejets diffus	1,345E+09	0,000E+00	1,06E+04
Total des rejets gazeux	5,817E+10	1,592E+06	4,12E+08
Cumul des rejets diffus depuis 01/01	1,63E+09	0,00E+00	/
Cumul des rejets gazeux depuis 01/01	1,23E+11	4,78E+06	/

Commentaires :

RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



5. Energie produite

03/2026	Energie Produite (GWe x h)	
N° Réacteur	SAL-1	SAL-2
Brute	0,00E+00	9,50E+02
Nette	0,00E+00	9,16E+02

Commentaires :

RAS

6. Statistique mensuelle des vents

	03/2026																			
Direction	20°	40°	60°	80°	100°	120°	140°	160°	180°	200°	220°	240°	260°	280°	300°	320°	340°	360°	Vents calmes	Vitesse moyenne (m/s)
Fréquence (%)	6,90	1,70	1,60	0,90	1,30	0,80	0,60	4,10	21,60	2,10	1,60	0,40	0,40	7,20	0,90	1,20	19,80	17,70	9,20	/
Vitesse (m/s)	5,40	3,40	3,80	3,30	3,00	2,00	1,80	5,60	4,50	5,50	2,20	3,10	2,80	3,10	5,80	5,80	8,60	5,80	0,00	5,50

Commentaires :

RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			