

Registre mensuel
Rejets radioactifs du mois de
Juin 2026

Centre Nucléaire de Production d'Electricité EDF
CNPE EDF - CNPE Dampierre

Registre n°
EDF-DAM-2026-06-RAD-Men-00

SIGNATAIRES	NOM	DATE
Approbateur		
Responsable du site		

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Suivi des versions

Date	Indice version	Motif
01/07/2026 10:52	0	Version initiale

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Observation(s) globale(s) au registre

Aucune observation

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

TABLE DES MATIERES

1.	Objet du registre.....	5
2.	Limites réglementaires.....	5
3.	Rejets radioactifs liquides.....	6
3.1	Bilan des rejets radioactifs liquides	6
3.2	Bilan des activités rejetées par radionucléides	7
3.3	Débits d'activités au point de rejet	8
3.4	Bilan différé des rejets radioactifs liquides	8
4.	Rejets radioactifs gazeux	9
4.1	Bilan des rejets radioactifs gazeux	9
4.2	Bilan des activités rejetées par radionucléides	10
4.3	Bilan différé des rejets radioactifs gazeux.....	11
4.4	Débits d'activités aux cheminées principales	12
4.5	Contrôle activité cheminées annexes.....	12
4.6	Estimation des rejets gazeux diffus	13
5.	Energie produite.....	14
6.	Statistique mensuelle des vents.....	14

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



1. Objet du registre

Ce registre rassemble les données relatives aux rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux de EDF - CNPE Dampierre pour le mois de Juin 2026.

Par ailleurs, certaines données des mois précédents, non disponibles au moment de la finalisation du registre, sont présentées avec la mention du mois correspondant aux périodes de prélèvements.

Ces résultats sont transmis aux Autorités de contrôle conformément :

A l'article 4.4.2 de l'Arrêté du 7 février 2012 modifié par l'Arrêté du 26 juin 2013 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base (dit "Arrêté INB")

A l'article 5.1.1 de la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base (dite "Décision Environnement")

A l'article 5.1.1 de la décision n° 2017-DC-0588 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire du 06/04/2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance des réacteurs électronucléaires à eau sous pression (dite "Décision Modalités Parc")

2. Limites réglementaires

La surveillance des rejets radioactifs liquide et gazeux de l'ensemble des installations du site doit satisfaire à l'ensemble des prescriptions des décisions de l'Autorité de Sûreté Nucléaire

Décision n°2022-DC-0732 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 juillet 2022 modifiant la décision n°2011-DC-0210 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 03 mars 2011 fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations de base n°84 et n°85 exploitées par Électricité de France-Société Anonyme (EDF-SA) sur la commune de Dampierre-en-Burly (département du Loiret)

Décision n°2022-DC-0731 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 juillet 2022 modifiant la décision n°2011-DC-0211 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 03 mars 2011 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations de base n°84 et n°85 exploitées par Électricité de France-Société Anonyme (EDF-SA) sur la commune de Dampierre-en-Burly (département du Loiret)

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

3. Rejets radioactifs liquides

3.1 Bilan des rejets radioactifs liquides

DAM1-DAM2-DAM3-DAM4	Activités rejetées (MBq)			
	Totaux Mensuels			
06/2026	Vol rejeté (m3)	Tritium	Iodes	Autres PF&PA (1)
T	3,57E+03	2,575E+06	1,792E+00	3,872E+02
Ex	2,05E+04	4,547E+02	/	/
Total Ex + T	2,40E+04	2,576E+06	1,792E+00	3,872E+02
Total Ex + T depuis 01/01	1,09E+05	1,76E+07	8,81E+00	1,16E+03
Limites annuelles (2)	/	1,00E+08	6,00E+02	3,60E+04

(1) hors 14C et 63Ni (2) La limite annuelle « autres PF&PA » inclut les émetteurs Bêta et Gamma hors 14C et 3H

Commentaires :
RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

3.2 Bilan des activités rejetées par radionucléides

DAM1-DAM2-DAM3- DAM4 06/2026	Activités rejetées (MBq)														
	Iodes			Autres produits de fission ou d'activation (Sauf 14C et 63Ni)											
	131I	/	/	54Mn	58Co	60Co	110mAg	123mTe	124Sb	125Sb	134Cs	137Cs	51Cr	/	/
Totaux Mensuels	1,792E+00	/	/	1,792E+00	2,683E+00	5,204E+01	3,168E+02	1,185E+00	1,775E+00	5,270E+00	1,814E+00	3,856E+00	/	/	/
Cumuls depuis le 01/01	8,81E+00	/	/	9,26E+00	1,50E+01	1,27E+02	9,33E+02	7,43E+00	1,37E+01	2,55E+01	9,04E+00	1,30E+01	4,43E+00	/	/

Commentaires :
RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

	Centre Nucléaire de Production d'Électricité de EDF - CNPE Dampierre EDF-DAM-2026-06-RAD-Men-00	Registre mensuel Rejets radioactifs Juin 2026
--	---	---

3.3 Débits d'activités au point de rejet

Débits d'activités (Bq/s)		
06/2026	Valeurs maximales	Limites
Tritium	2,62E+06	5,70E+06
Iodes	2,71E+00	4,38E+03
Autres PF&PA (1)	6,96E+02	3,06E+04

(1) hors 14C et 63Ni

Commentaires :

RAS

3.4 Bilan différé des rejets radioactifs liquides

Ce bilan présente le bilan enrichi des résultats du 63Ni ajouté aux PF&PA.

DAM1-DAM2-DAM3-DAM4	Activités rejetées (MBq)			
05/2026	Totaux Mensuels			
	Volume rejeté (m3)	14C	63Ni	Autres PF&PA(1)
Mensuel	4,44E+03	4,176E+03	3,330E+00	5,108E+02
Cumul depuis le 01/01	1,75E+04	1,18E+04	1,74E+01	7,87E+02
Limites annuelles	/	2,60E+05	/	3,60E+04

(1) 63Ni inclus

Commentaires :

RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF

4. Rejets radioactifs gazeux

4.1 Bilan des rejets radioactifs gazeux

DAM1-DAM2-DAM3-DAM4	Activités rejetées (totaux mensuels)				
06/2026	Vol rejeté (m3)	Tritium (TBq)	Gaz Rares (TBq)	Iodes (GBq)	Autres PF&PA (1) (GBq)
Mensuel	3,96E+08	1,297E-01	5,016E-02	3,958E-03	2,760E-04
Cumul depuis le 01/01	2,35E+09	4,22E-01	3,04E-01	1,71E-02	2,06E-02
Limites annuelles (2)	/	1,00E+01	7,20E+01	1,60E+00	8,00E-01

(1) hors 14C et 63Ni (2) : la limite annuelle « autres PF&PA » inclut les émetteurs Bêta ou gamma hors 14C et 3H

Commentaires :
RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

	Centre Nucléaire de Production d'Électricité de EDF - CNPE Dampierre EDF-DAM-2026-06-RAD-Men-00	Registre mensuel Rejets radioactifs Juin 2026
--	---	--

4.2 Bilan des activités rejetées par radionucléides

DAM1-DAM2- DAM3-DAM4	Activités rejetées																								
	Gaz Rares (TBq)								Iodes (GBq)				Autres produits de fission ou d'activation (Hors 14C) (GBq)												
06/2026																									
	41Ar	85Kr	131mXe	133Xe	135Xe	/	/	/	/	131I	133I	/	/	58Co	60Co	134Cs	137Cs	75Se	76As	/	/	/	/	/	/
Totaux Mensuels	1,825E-03	2,987E-04	1,872E-06	2,711E-02	2,093E-02	/	/	/	/	2,770E-03	1,188E-03	/	/	6,706E-05	7,918E-05	6,586E-05	6,394E-05	/	/	/	/	/	/	/	/
Cumuls depuis le 01/01	1,48E-02	6,01E-03	1,14E-05	1,58E-01	1,25E-01	/	/	/	/	9,73E-03	7,42E-03	/	/	3,94E-04	4,87E-04	3,83E-04	3,72E-04	5,65E-05	1,89E-02	/	/	/	/	/	/

Commentaires :
RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

4.3 Bilan différé des rejets radioactifs gazeux

DAM1-DAM2-DAM3-DAM4	Activités rejetées en 14C en GBq			
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
2026				
Totaux	2,451E+02	/	/	/
Cumul depuis le 01/01	2,45E+02	/	/	/
Limite annuelle	2,20E+03			

Commentaires :
RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

4.4 Débits d'activités aux cheminées principales

Valeurs maximales des débits d'activités (Bq/s)				
06/2026	Gaz Rares	Tritium	Iodes	Autres PF&PA (1)
Cheminée du BAN 8 (TRANCHES 3-4)	3,05E+05	3,52E+04	4,24E-01	6,57E-02
Limites	5,00E+07	5,00E+06	5,00E+02	5,00E+02
Cheminée du BAN 9 (TRANCHES 1-2)	2,81E+05	1,86E+04	2,48E+00	5,76E-02
Limites	5,00E+07	5,00E+06	5,00E+02	5,00E+02
Global Site	5,78E+05	5,32E+04	2,91E+00	1,18E-01
Limites Global Site	1,00E+08	/	1,00E+03	/

(1) hors ¹⁴C, ⁶³Ni et autres Bêta purs

Commentaires :

RAS

4.5 Contrôle activité cheminées annexes

Cheminées annexes contrôlées
Cheminée MOC (0KRT802ED)
Cheminée MSDG (0KRT807ED)
Cheminée Atelier chaud (0KRT801ED)
Cheminée Atelier RGV (0KRT806ED)
Cheminée BAC (0KRT855ED)
Cheminée Laverie (0KRT808ED)

Commentaires :

Dépassement du seuil de 1mBq/m³ sur la cheminée MOC (0KRT802ED) pour les périodes du 15/06/2026 au 22/06/2026 et du 22/06/2026 au 01/07/2026. L'analyse par spectrométrie gamma a permis de confirmer l'absence de radionucléides d'origine artificielle.

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

4.6 Estimation des rejets gazeux diffus

Rejets Diffus	Activité diffusée (Bq)		Volume (m3)
06/2026	Tritium	Iodes	
PTR	1,353E+07	/	1,24E+03
S	0,000E+00	0,000E+00	/
GCT	/	/	1,50E+03
T	3,714E+07	0,000E+00	3,57E+03
/	/	/	/
	/	/	/
Ex	4,601E+03	0,000E+00	2,05E+04
Total des rejets diffus	5,067E+07	0,000E+00	2,68E+04
Total des rejets gazeux	1,297E+11	3,958E+06	3,96E+08
Cumul des rejets diffus depuis 01/01	2,92E+08	0,00E+00	/
Cumul des rejets gazeux depuis 01/01	4,22E+11	1,71E+07	/

Commentaires :
RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

	Centre Nucléaire de Production d'Électricité de EDF - CNPE Dampierre EDF-DAM-2026-06-RAD-Men-00	Registre mensuel Rejets radioactifs Juin 2026
--	---	---

5. Energie produite

06/2026	Energie Produite (GWe x h)			
N° Réacteur	DAM-1	DAM-2	DAM-3	DAM-4
Brute	5,04E+02	5,26E+02	0,00E+00	6,27E+02
Nette	4,77E+02	4,99E+02	0,00E+00	5,96E+02

Commentaires :

RAS

6. Statistique mensuelle des vents

	06/2026																			
Direction	20°	40°	60°	80°	100°	120°	140°	160°	180°	200°	220°	240°	260°	280°	300°	320°	340°	360°	Vents calmes	Vitesse moyenne (m/s)
Fréquence (%)	3,90	4,20	4,10	5,00	4,10	5,20	6,60	3,20	3,50	6,80	11,30	15,50	10,00	5,50	2,50	2,00	2,70	3,80	0,10	/
Vitesse (m/s)	4,00	4,00	4,00	4,20	4,00	4,30	3,50	2,50	2,80	4,40	5,00	5,00	4,40	4,10	3,20	4,00	3,60	4,10	0,00	4,20

Commentaires :

RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			