

Registre mensuel
Rejets radioactifs du mois de
Avril 2026

Centre Nucléaire de Production d'Electricité EDF
CNPE EDF - CNPE Nogent

Registre n°
EDF-NOG-2026-04-RAD-Men-02

SIGNATAIRES	NOM	DATE
Approbateur		
Responsable du site		

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Suivi des versions

Date	Indice version	Motif
22/04/2026 11:04	0	Version initiale
04/06/2026 09:56	1	Reprise valeur rejet diffus GCT
03/07/2026 11:21	2	Reprise des données de la spectro gamma du réservoir T3 du 10/04/26

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



Observation(s) globale(s) au registre

Des réservoirs EX comportent une activité tritium comprise entre 400 et 4 000 Bq/L. Durant cette période, l'apport d'effluents EX provenait principalement de la tranche 1, dont l'activité en tritium présente dans la partie secondaire de l'installation était voisine de 1 230 Bq/L dû à la fuite I/II.

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

TABLE DES MATIERES

1.	Objet du registre.....	5
2.	Limites réglementaires.....	5
3.	Rejets radioactifs liquides.....	6
3.1	Bilan des rejets radioactifs liquides	6
3.2	Bilan des activités rejetées par radionucléides	7
3.3	Débits d'activités au point de rejet	8
3.4	Bilan différé des rejets radioactifs liquides	8
4.	Rejets radioactifs gazeux	9
4.1	Bilan des rejets radioactifs gazeux	9
4.2	Bilan des activités rejetées par radionucléides	10
4.3	Bilan différé des rejets radioactifs gazeux.....	11
4.4	Débits d'activités aux cheminées principales	12
4.5	Contrôle activité cheminées annexes.....	12
4.6	Estimation des rejets gazeux diffus	12
5.	Energie produite.....	14
6.	Statistique mensuelle des vents.....	14

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



1. Objet du registre

Ce registre rassemble les données relatives aux rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux de EDF - CNPE Nogent pour le mois de Avril 2026.

Par ailleurs, certaines données des mois précédents, non disponibles au moment de la finalisation du registre, sont présentées avec la mention du mois correspondant aux périodes de prélèvements.

Ces résultats sont transmis aux Autorités de contrôle conformément :

A l'article 4.4.2 de l'Arrêté du 7 février 2012 modifié par l'Arrêté du 26 juin 2013 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base (dit "Arrêté INB")

A l'article 5.1.1 de la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base (dite "Décision Environnement")

2. Limites réglementaires

La surveillance des rejets radioactifs liquide et gazeux de l'ensemble des installations du site doit satisfaire à l'ensemble des prescriptions des décisions de l'Autorité de Sûreté Nucléaire

Arrêté de rejet : Arrêté du 29 décembre 2004 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Nogent-sur-Seine.

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

3. Rejets radioactifs liquides

3.1 Bilan des rejets radioactifs liquides

Nogent Tranche 1 et Nogent Tranche 2	Activités rejetées (MBq)			
	Totaux Mensuels			
04/2026	Vol rejeté (m3)	Tritium	Iodes	Autres PF&PA (1)
T	3,09E+03	4,127E+06	8,376E-01	1,266E+01
Ex	4,25E+03	1,744E+03	/	/
Total Ex + T	7,34E+03	4,128E+06	8,376E-01	1,266E+01
Total Ex + T depuis 01/01	2,84E+04	1,96E+07	2,46E+00	4,64E+01
Limites annuelles (2)	/	8,00E+07	1,00E+02	2,50E+04

(1) hors 14C et 63Ni (2) La limite annuelle « autres PF&PA » inclut les émetteurs Bêta et Gamma hors 14C et 3H

Commentaires :
RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

	Centre Nucléaire de Production d'Électricité de EDF - CNPE Nogent EDF-NOG-2026-04-RAD-Men-02	Registre mensuel Rejets radioactifs Avril 2026
--	--	---

3.2 Bilan des activités rejetées par radionucléides

Nogent Tranche 1 et Nogent Tranche 2	Activités rejetées (MBq)																	
	04/2026			Iodes	Autres produits de fission ou d'activation (Sauf 14C et 63Ni)													
	131I	/	/	54Mn	58Co	60Co	110mAg	123mTe	124Sb	125Sb	134Cs	137Cs	/	/	/	/	/	/
Totaux Mensuels	8,376E-01	/	/	9,406E-01	2,053E+00	2,992E+00	9,161E-01	6,369E-01	8,560E-01	2,387E+00	8,585E-01	1,017E+00	/	/	/	/	/	/
Cumuls depuis le 01/01	2,46E+00	/	/	3,12E+00	5,62E+00	1,63E+01	3,71E+00	1,87E+00	2,56E+00	6,94E+00	2,60E+00	3,61E+00	/	/	/	/	/	/

Commentaires :
RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

	Centre Nucléaire de Production d'Électricité de EDF - CNPE Nogent EDF-NOG-2026-04-RAD-Men-02	Registre mensuel Rejets radioactifs Avril 2026
--	--	--

3.3 Débits d'activités au point de rejet

Débits d'activités (Bq/s)		
04/2026	Valeurs maximales	Limites
Tritium	3,32E+06	4,34E+06
Iodes	9,69E-01	5,42E+03
Autres PF&PA (1)	1,19E+01	3,79E+04

(1) hors 14C et 63Ni

Commentaires :

RAS

3.4 Bilan différé des rejets radioactifs liquides

Ce bilan présente le bilan enrichi des résultats du 63Ni ajouté aux PF&PA.

Nogent Tranche 1 et Nogent Tranche 2	Activités rejetées (MBq)			
	Totaux Mensuels			
03/2026				
	Volume rejeté (m3)	14C	63Ni	Autres PF&PA(1)
Mensuel	2,18E+03	5,741E+03	2,705E+00	9,945E+00
Cumul depuis le 01/01	6,38E+03	1,51E+04	9,10E+00	4,28E+01
Limites annuelles	/	1,90E+05	/	/

(1) 63Ni inclus

Commentaires :

RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF

4. Rejets radioactifs gazeux

4.1 Bilan des rejets radioactifs gazeux

Nogent Tranche 1 et Nogent Tranche 2	Activités rejetées (totaux mensuels)				
04/2026	Vol rejeté (m3)	Tritium (TBq)	Gaz Rares (TBq)	Iodes (GBq)	Autres PF&PA (1) (GBq)
Mensuel	3,67E+08	7,564E-02	1,826E-02	9,376E-04	1,784E-04
Cumul depuis le 01/01	1,37E+09	2,19E-01	5,77E-02	7,05E-03	7,13E-04
Limites annuelles (2)	/	8,00E+00	4,50E+01	8,00E-01	8,00E-01

(1) hors 14C et 63Ni (2) : la limite annuelle « autres PF&PA » inclut les émetteurs Bêta ou gamma hors 14C et 3H

Commentaires :
RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

4.2 Bilan des activités rejetées par radionucléides

Nogent Tranche 1 et Nogent Tranche 2	Activités rejetées																								
04/2026	Gaz Rares (TBq)								Iodes (GBq)				Autres produits de fission ou d'activation (Hors 14C) (GBq)												
	41Ar	85Kr	131mXe	133Xe	135Xe	/	/	/	/	131I	133I	/	/	54Mn	58Co	60Co	110mAg	123mTe	124Sb	125Sb	134Cs	137Cs	/	/	/
Totaux Mensuels	8,321E-03	/	/	6,882E-03	3,058E-03	/	/	/	/	1,542E-04	7,835E-04	/	/	/	4,395E-05	5,913E-05	/	/	/	/	3,562E-05	3,971E-05	/	/	/
Cumuls depuis le 01/01	1,74E-02	1,18E-06	1,40E-07	2,74E-02	1,29E-02	/	/	/	/	1,43E-03	5,62E-03	/	/	/	1,70E-04	2,15E-04	/	/	/	/	1,58E-04	1,69E-04	/	/	/

Commentaires :
RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

	Centre Nucléaire de Production d'Électricité de EDF - CNPE Nogent EDF-NOG-2026-04-RAD-Men-02	Registre mensuel Rejets radioactifs Avril 2026
--	--	--

4.3 Bilan différé des rejets radioactifs gazeux

Nogent Tranche 1 et Nogent Tranche 2	Activités rejetées en 14C en GBq			
2026	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Totaux	4,559E+01	/	/	/
Cumul depuis le 01/01	4,56E+01	/	/	/
Limite annuelle	1,40E+03			

Commentaires :

RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

4.4 Débits d'activités aux cheminées principales

Valeurs maximales des débits d'activités (Bq/s)				
04/2026	Gaz Rares	Tritium	Iodes	Autres PF&PA (1)
Cheminée du BAN 1 (tranche 1)	8,56E+04	1,21E+04	2,08E-01	4,17E-02
Limites	5,00E+07	5,00E+06	5,00E+02	5,00E+02
Cheminée du BAN 2 (tranche 2)	1,05E+05	2,56E+04	2,11E-01	5,33E-02
Limites	5,00E+07	5,00E+06	5,00E+02	5,00E+02
Global Site	1,90E+05	3,73E+04	4,00E-01	8,60E-02
Limites Global Site	/	/	/	/

(1) hors 14C, 63Ni et autres Bêta purs

Commentaires :

RAS

4.5 Contrôle activité cheminées annexes

Cheminées annexes contrôlées
HAV EFFLUENT
DWA (laverie)
HAV TRANCHE

Commentaires :

Les contrôles ne mettent pas en évidence d'activité bêta globale d'origine artificielle.

4.6 Estimation des rejets gazeux diffus

Rejets Diffus	Activité diffusée (Bq)		Volume (m3)
04/2026	Tritium	Iodes	
PTR	/	/	0,00E+00
S	/	/	6,73E+02
GCT	9,240E+08	/	3,00E+03
T	5,172E+07	0,000E+00	2,42E+03

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Rejets Diffus	Activité diffusée (Bq)		Volume (m3)
04/2026	Tritium	Iodes	
/	/	/	/
Ex	1,918E+04	0,000E+00	4,25E+03
Total des rejets diffus	9,757E+08	0,000E+00	1,03E+04
Total des rejets gazeux	7,564E+10	9,376E+05	3,67E+08
Cumul des rejets diffus depuis 01/01	1,15E+09	0,00E+00	/
Cumul des rejets gazeux depuis 01/01	2,19E+11	7,05E+06	/

Commentaires :
RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



5. Energie produite

04/2026	Energie Produite (GWe x h)	
N° Réacteur	NOG-1	NOG-2
Brute	9,09E+02	8,85E+01
Nette	8,73E+02	8,49E+01

Commentaires :

RAS

6. Statistique mensuelle des vents

	04/2026																			
Direction	20°	40°	60°	80°	100°	120°	140°	160°	180°	200°	220°	240°	260°	280°	300°	320°	340°	360°	Vents calmes	Vitesse moyenne (m/s)
Fréquence (%)	3,90	9,20	30,10	13,10	6,80	3,10	4,20	2,20	2,40	2,10	3,40	5,50	3,70	2,20	1,40	1,90	2,10	1,40	1,30	/
Vitesse (m/s)	5,60	5,90	6,30	5,40	5,40	4,10	4,40	5,50	5,50	5,70	6,10	5,10	3,70	3,00	2,80	3,80	3,90	4,40	0,00	5,40

Commentaires :

RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			