Registre mensuel
Rejets radioactifs du mois de
Août 2026

Centre Nucléaire de Production d'Electricité EDF
CNPE EDF - CNPE Golfech

Registre n°
EDF-GOL-2026-08-RAD-Men-00

SIGNATAIRES	NOM	DATE
Approbateur	XXX	07/09/2026 10:29
Responsable du site	XXX	07/09/2026 12:33

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF

Suivi des versions

Date	Indice version	Motif
21/08/2026 10:31	0	Version initiale

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF

Observation(s) globale(s) au registre

Indisponibilité de 1KRT005MA le 23/07/2026 de 12h10 à 15h50 selon accord CODEP-DEU-2026-044104

indisponibilité de 1KRT114MA le 26/08/2026 de 14h30 à 20h45 selon accord CODEP-DEU-2026-045867

EIE 26-05 du 02/08/2026 : Lancement anticipé du rejet du réservoir 0SEK011BA

Analyses carbone 14 liquide de juillet sont en attente de retour du sous traitant. Les résultats seront communiqués avec le prochain registre.

Analyses AOX et THM du traitement biocide entre le 21 et le 31/08 en attente de retour du sous traitant. Les résultats seront communiqués avec le prochain registre

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF

TABLE DES MATIERES

1. Objet du registre 5
2. Limites réglementaires 5
3. Rejets radioactifs liquides 6
3.1 Bilan des rejets radioactifs liquides 6
3.2 Bilan des activités rejetées par radionucléides 7
3.3 Débits d'activités au point de rejet 8
3.4 Bilan différé des rejets radioactifs liquides 8
4. Rejets radioactifs gazeux 8
4.1 Bilan des rejets radioactifs gazeux 8
4.2 Bilan des activités rejetées par radionucléides 9
4.3 Bilan différé des rejets radioactifs gazeux 9
4.4 Débits d'activités aux cheminées principales 10
4.5 Contrôle activité cheminées annexes 10
4.6 Estimation des rejets gazeux diffus 10
5. Energie produite 11
6. Statistique mensuelle des vents 11

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF

1. Objet du registre

Ce registre rassemble les données relatives aux rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux de EDF - CNPE Golfech pour le mois de Août 2026.
Par ailleurs, certaines données des mois précédents, non disponibles au moment de la finalisation du registre, sont présentées avec la mention du mois correspondant aux périodes de prélèvements.

Ces résultats sont transmis aux Autorités de contrôle conformément :

A l'article 4.4.2 de l'Arrêté du 7 février 2012 modifié par l'Arrêté du 26 juin 2013 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base (dit "Arrêté INB")

A l'article 5.1.1 de la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maitrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base (dite "Décision Environnement")

2. Limites réglementaires

La surveillance des rejets radioactifs liquide et gazeux de l'ensemble des installations du site doit satisfaire à l'ensemble des prescriptions des décisions de l'Autorité de Sûreté Nucléaire

A l'arrêté du 18 septembre 2006 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Golfech.

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF

3. Rejets radioactifs liquides

3.1 Bilan des rejets radioactifs liquides

Golfech 1, Golfech 2	Activités rejetées (MBq)			
	Totaux Mensuels			
08/2026	Vol rejeté (m3)	Tritium	Iodes	Autres PF&PA (1)
T	1,42E+03	1,496E+06	4,957E-01	1,090E+01
Ex	2,20E+04	/	/	/
Total Ex + T	2,34E+04	1,496E+06	4,957E-01	1,090E+01
Total Ex + T depuis 01/01	1,31E+05	2,88E+07	5,90E+00	7,86E+01
Limites annuelles (2)	/	8,00E+07	1,00E+02	2,50E+04

(1) hors 14C et 63Ni (2) La limite annuelle « autres PF&PA » inclut les émetteurs Bêta et Gamma hors 14C et 3H

Commentaires :
Aucune mesure d'activité volumique alpha globale d'origine artificielle supérieure au seuil de décision réglementaire.

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF

3.2 Bilan des activités rejetées par radionucléides

Golfech 1, Golfech 2	Activités rejetées (MBq)																	
08/2026	Iodes			Autres produits de fission ou d'activation (Sauf 14C et 63Ni)														
	131I	/	/	54Mn	58Co	60Co	110mAg	123mTe	124Sb	125Sb	134Cs	137Cs	/	/	/	/	/	/
Totaux Mensuels	4,957E-01	/	/	4,741E-01	3,268E+00	1,538E+00	7,348E-01	3,988E-01	1,971E+00	1,413E+00	6,454E-01	4,558E-01	/	/	/	/	/	/
Cumuls depuis le 01/01	5,90E+00	/	/	5,79E+00	1,28E+01	1,18E+01	6,91E+00	4,67E+00	7,27E+00	1,75E+01	5,83E+00	6,02E+00	/	/	/	/	/	/

Commentaires :
RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF

3.3 Débits d'activités au point de rejet

Débits d'activités (Bq/s)		
08/2026	Valeurs maximales	Limites
Tritium	3,63E+06	5,52E+06
Iodes	1,95E+00	7,40E+03
Autres PF&PA (1)	5,35E+01	5,18E+04

(1) hors 14C et 63Ni

Commentaires :
Aucun dépassement du débit d'activité en valeur moyenne 24 heures au point de rejet.

3.4 Bilan différé des rejets radioactifs liquides

Ce bilan présente le bilan enrichi des résultats du 63Ni ajouté aux PF&PA.

Golfech 1, Golfech 2	Activités rejetées (MBq)			
07/2026	Totaux Mensuels			
	Volume rejeté (m3)	14C	63Ni	Autres PF&PA(1)
Mensuel	1,40E+03	/	9,807E-01	7,570E+00
Cumul depuis le 01/01	1,47E+04	2,47E+04	7,64E+00	7,53E+01
Limites annuelles	/	1,90E+05	/	/

(1) 63Ni inclus

Commentaires :
RAS

4. Rejets radioactifs gazeux

4.1 Bilan des rejets radioactifs gazeux

Golfech 1, Golfech 2	Activités rejetées (totaux mensuels)				
08/2026	Vol rejeté (m3)	Tritium (TBq)	Gaz Rares (TBq)	Iodes (GBq)	Autres PF&PA (1) (GBq)
Mensuel	3,80E+08	8,939E-02	3,072E-02	8,192E-04	2,224E-04
Cumul depuis le 01/01	2,80E+09	5,80E-01	2,47E-01	7,52E-03	2,10E-03
Limites annuelles (2)	/	8,00E+00	4,50E+01	8,00E-01	8,00E-01

(1) hors 14C et 63Ni (2) : la limite annuelle « autres PF&PA » inclut les émetteurs Bêta ou gamma hors 14C et 3H

Commentaires :
Aucune mesure d'activité volumique alpha globale d'origine artificielle supérieure au seuil de décision réglementaire.

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF

4.2 Bilan des activités rejetées par radionucléides

Golfech 1, Golfech 2	Activités rejetées																							
08/2026	Gaz Rares (TBq)									Iodes (GBq)				Autres produits de fission ou d'activation (Hors 14C) (GBq)										
	41Ar	85Kr	131mXe	133Xe	135Xe	133mXe	/	/	/	131I	133I	/	/	58Co	60Co	134Cs	137Cs	51Cr	/	/	/	/	/	/	/
Totaux Mensuels	1,158E-04	/	/	1,989E-02	1,071E-02	/	/	/	/	1,401E-04	6,792E-04	/	/	5,689E-05	6,195E-05	5,339E-05	5,016E-05	/	/	/	/	/	/	/	/
Cumuls depuis le 01/01	8,78E-03	9,25E-04	1,17E-04	1,52E-01	8,51E-02	2,22E-05	/	/	/	2,06E-03	5,47E-03	/	/	5,96E-04	4,92E-04	4,05E-04	3,57E-04	2,49E-04	/	/	/	/	/	/	/

Commentaires :
RAS

4.3 Bilan différé des rejets radioactifs gazeux

Golfech 1, Golfech 2	Activités rejetées en 14C en GBq			
2026	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Totaux	9,107E+01	1,346E+02	/	/
Cumul depuis le 01/01	9,11E+01	2,26E+02	/	/
Limite annuelle	1,40E+03			

Commentaires :
RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF

4.4 Débits d'activités aux cheminées principales

Valeurs maximales des débits d'activités (Bq/s)				
08/2026	Gaz Rares	Tritium	Iodes	Autres PF&PA (1)
Cheminée du BAN Tranche 2	3,09E+05	1,89E+04	1,35E-01	4,38E-02
Limites	5,00E+07	5,00E+06	5,00E+02	5,00E+02
Cheminée du BAN Tranche 1	4,32E+05	2,66E+04	1,88E-01	6,53E-02
Limites	5,00E+07	5,00E+06	5,00E+02	5,00E+02
Global Site	7,34E+05	4,55E+04	3,21E-01	1,09E-01
Limites Global Site	/	/	/	/

(1) hors 14C, 63Ni et autres Bêta purs

Commentaires :

RAS

4.5 Contrôle activité cheminées annexes

Cheminées annexes contrôlées
Cheminée du bâtiment laverie et atelier chaud

Commentaires :

Les contrôles réalisés ne mettent pas en évidence d'activité beta globale d'origine artificielle.

4.6 Estimation des rejets gazeux diffus

Rejets Diffus	Activité diffusée (Bq)		Volume (m3)
08/2026	Tritium	Iodes	
PTR	/	/	/
S	0,000E+00	0,000E+00	/
GCT	/	/	0,00E+00
T	1,662E+07	0,000E+00	1,42E+03
/	/	/	/
	/	/	/
Ex	9,205E+02	0,000E+00	2,20E+04
Total des rejets diffus	1,662E+07	0,000E+00	2,34E+04
Total des rejets gazeux	8,939E+10	8,192E+05	3,80E+08
Cumul des rejets diffus depuis 01/01	8,73E+08	0,00E+00	/
Cumul des rejets gazeux depuis 01/01	5,80E+11	7,52E+06	/

Commentaires : RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF

5. Energie produite

08/2026	Energie Produite (GWe x h)	
N° Réacteur	GOL-1	GOL-2
Brute	0,00E+00	2,07E+02
Nette	0,00E+00	1,97E+02

Commentaires :
RAS

6. Statistique mensuelle des vents

	08/2026																			
Direction	20°	40°	60°	80°	100°	120°	140°	160°	180°	200°	220°	240°	260°	280°	300°	320°	340°	360°	Vents calmes	Vitesse moyenne (m/s)
Fréquence (%)	1,40	1,00	1,10	1,50	3,40	7,10	5,30	1,70	1,50	0,90	1,10	1,90	2,50	16,50	15,00	9,70	6,10	3,40	18,90	/
Vitesse (m/s)	1,30	1,10	1,00	1,20	1,50	2,10	2,20	1,70	1,30	1,10	1,10	0,90	1,00	1,00	1,40	1,70	1,80	1,60	0,00	1,50

Commentaires :
RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF